

社会单位消防安全标准化建设指南 第 4 部分：公共娱乐场所

Guidelines for the standardization construction on fire safety
of social organization Part 4: Public entertainment

2011 - 04 - 15 发布

2011 - 05 - 15 实施

前 言

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

DB33/T 828《社会单位消防安全标准化建设指南》分为10个部分：

- 第1部分：一般要求；
- 第2部分：宾馆饭店；
- 第3部分：商场市场；
- 第4部分：公共娱乐场所；
- 第5部分：医院、养老院、福利院、幼儿园；
- 第6部分：仓储物流单位；
- 第7部分：小场所；
- 第8部分：学校；
- 第9部分：易燃易爆场所；
- 第10部分：社区。

本部分为DB33/T 828的第4部分。

本部分由浙江省公安厅消防局提出。

本部分由浙江省消防标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：浙江省公安厅消防局。

本部分主要起草人：赵庆平、陶李华、邱欢庆、傅松良、徐恠、蒋侃。

社会单位消防安全标准化建设指南

第4部分：公共娱乐场所

1 范围

DB33/T 828的本部分规定的公共娱乐场所消防安全标准化建设的术语和定义、建设要求和评定标准等。

本部分适用于浙江省行政区域内单层建筑面积300 m²（含本数，下同）以上或总建筑面积500 m²以上的公共娱乐场所。

2 规范性引用文件

下列文件对于本部分的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本部分。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本部分。

DB33/T 828.1 社会单位消防安全标准化建设指南 第1部分：一般要求

3 术语和定义

DB33/T 828.1界定的术语和定义适用于本部分。

4 建设要求

4.1 检查消除火灾隐患能力

4.1.1 公共娱乐场所的消防安全责任人、消防安全管理人每月应至少组织一次防火检查；其内设部门负责人每周应开展一次防火检查。

4.1.2 公共娱乐场所及其内设部门组织开展防火检查应包括下列内容：

- a) 用火、用电有无违章；
- b) 新建、改建、扩建及装修工程有无违章；
- c) 疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通；
- d) 安全疏散指示标志、消防安全标志、应急照明设置及完好情况；
- e) 燃油、燃气等易燃易爆危险品使用是否符合有关国家消防技术标准要求；
- f) 消防（控制室）值班情况、自动消防设施运行情况及相关记录；
- g) 员工本岗位消防知识掌握情况；
- h) 防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况；
- i) 消防水源情况，灭火器材配置及完好情况，室内外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况；
- j) 有无违章设置员工集体宿舍；
- k) 其他消防安全情况。

4.1.3 公共娱乐场所每日应进行防火巡查；营业期间的防火巡查每2小时至少一次，营业结束时应对营业现场进行全面检查，不留死角，消除遗留火种。值班人员夜间防火巡查不应少于两次。

4.1.4 公共娱乐场所组织开展防火巡查应包括下列内容：

- a) 用火、用电有无违章，用火有无实施动火审批手续，用电有无临时拉接电线情况；
- b) 疏散通道、安全出口是否畅通；
- c) 消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况；
- d) 重点部位人员在岗在位情况；
- e) 常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品等情况；
- f) 营业期间有无设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业情况；
- g) 营业期间有无超过额定人数现象。

4.1.5 员工应履行本岗位消防安全职责，遵守消防安全制度和消防安全操作规程，熟悉本岗位火灾危险性，熟悉本场所消防设施布置情况及安全出口分布情况，掌握火灾防范措施，每日进行本岗位防火检查，及时发现火灾隐患。

4.1.6 员工岗位防火检查应包括下列内容：

- a) 疏散通道、安全出口是否畅通；
- b) 室内外消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况；
- c) 营业结束后是否切断场所内非必要用电设备、器具电源；
- d) 有无违章燃放烟花爆竹现象；
- e) 有无遗留火种。

4.1.7 发现火灾隐患应立即改正；不能立即改正的，发现人应向消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人报告，消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人应及时研究制定整改方案，确定整改措施、时限、部门和责任人，报单位消防安全责任人审批。

4.1.8 火灾隐患整改责任人和部门应按照整改方案要求，落实整改措施，并加强整改期间的安全防范，确保消防安全。公共娱乐场所的消防安全责任人为整改火灾隐患提供经费和组织保障，消防安全管理人督促落实火灾隐患整改措施。

4.1.9 火灾隐患整改完毕后，消防安全管理人应组织验收，并将验收结果告知消防安全责任人。

4.2 扑救初起火灾能力

4.2.1 公共娱乐场所消防安全责任人、消防安全管理人应组织制定灭火和应急疏散预案，定期组织演练。

4.2.2 员工发现火灾应立即呼救、拨打“119”电话报警，起火部位现场员工应在1min内形成第一灭火力量，采取如下措施：

- a) 电话或火灾报警按钮附近的员工立即摁下按钮或电话通知消防控制室或单位值班人员；
- b) 消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火；
- c) 安全出口或疏散通道附近的员工引导人员疏散。

4.2.3 火灾确认后，消防控制室或单位值班人员应立即启动灭火和应急疏散预案，在3min内形成第二灭火力量，采取如下措施：

- a) 通讯联络组通知员工赶赴火场，与公安消防队保持联络，向火场指挥员报告火灾情况，将火场指挥员的指令下达有关员工；
- b) 灭火行动组根据火灾情况通过消防控制室手动启动消防设施、器材扑救火灾；
- c) 疏散引导组组织引导现场人员疏散，确认房间内无人后应关闭房门，在房门上做记号；
- d) 安全救护组协助抢救、护送受伤人员；
- e) 现场警戒组阻止无关人员进入火场，维持火场秩序。

4.2.4 公共娱乐场所应按照国家工程建设消防技术标准配备消防设施、器材等。

4.3 组织疏散逃生能力

4.3.1 公共娱乐场所员工应熟悉本单位疏散逃生路线及引导人员疏散程序，掌握避难逃生设施使用方法，具备火场自救逃生的基本技能。场所包房内应配备防毒面罩、手电筒等逃生自救器材。

4.3.2 火灾发生时，疏散引导员应通过喊话、广播等方式，按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。

4.3.3 发生火灾时，应按照以下顺序通知人员疏散：

- a) 二层及以上的楼房发生火灾，应先通知着火层及其相邻的上下层；
- b) 首层发生火灾，应先通知本层、二层及地下各层；
- c) 地下室发生火灾，应先通知地下各层及首层；
- d) 多个防火分区的，首先通知着火区及其相邻的防火分区；

4.3.4 发生火灾时，音频控制室应将卡拉 OK 厅、包房内画面、声音切换成火灾警报，告知顾客安全疏散。

4.3.5 火灾无法控制时，火场总指挥应及时通知所有参加救援人员撤离。

4.4 消防宣传教育能力

4.4.1 公共娱乐场所法定代表人或主要负责人、消防安全管理人应是消防安全明白人，熟知以下内容：

- a) 消防法律法规和消防安全职责；
- b) 本单位火灾危险性和防火措施；
- c) 依法应承担的消防安全行政和刑事责任。
- d) 本单位消防设施及安全出口分布情况。

4.4.2 公共娱乐场所应确定专兼职消防宣传教育人员，经过消防部门的消防安全培训，具备宣传教育能力。

4.4.3 公共娱乐场所应悬挂或张贴消防宣传标语，利用展板、专栏、广播、电视、网络等形式开展消防宣传教育。卡拉 OK 厅应利用点歌间隙通过影像资料宣传消防知识。

4.4.4 员工上岗、转岗前，应经过岗前消防安全培训合格；对在岗人员至少每半年进行一次消防安全教育培训。

4.4.5 通过消防安全教育应达到以下要求：

- a) 熟悉消防法律法规；
- b) 掌握消防安全职责、制度、操作规程、灭火和应急疏散预案；
- c) 掌握本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；
- d) 掌握有关消防设施、器材的操作使用方法；
- e) 会报警、会扑救初起火灾、会疏散逃生自救。

4.4.6 公共娱乐场所主要出入口应设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”。在每个楼层、每个房间设置“严禁燃放焰火、严禁违规使用明火、严禁乱扔烟头、严禁堵塞占用消防通道、严禁锁闭安全出口、严禁使用大功率电器”等消防安全提示牌。

4.4.7 在场所显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材的位置和使用方法。并按 DB33/T 828.1 的要求设置消防安全标志。

5 评定

公共娱乐场所消防安全“四个能力”建设的评定应按 DB33/T 828.1 执行。

参 考 文 献

GA 654-2006 人员密集场所消防安全管理

GA 767-2008 消防控制室通用技术要求

公安部令第39号 公共娱乐场所消防安全管理规定

公安部令第61号 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

公安部令第107号 消防监督检查规定
